


JD7-220



技术要求


1. 本产品应符合Q/WK01-2014企业标准进行生产制造。
2. 本产品应通过国家指定的检验单位检验合格,并取得相关合格证书方能生产。
3. 产品各零件应该完好,无缺损,无开裂,表面光滑无毛边。
4. 隔爆面不得有伤痕等缺陷。

技术参数

1. 电压等级:220V

图(通)件登记	5	JYD-JD7-220	绝缘衬垫	1					
透 图	4	JXZ-JD7-220	接线座	1					
透 校	3	GB97.1-85	垫圈 4	21	H62				
	2	GB93-87	弹垫 4	14	65Mn				
	1	GB65-85	螺钉M4X10	21	H62				
材料清单号	序号	代 号	名 称	数 量	材 料	单 件 重 量	总 计 重 量	备 注	
图 号								JD7-220 隔爆型低压接线端子	
图 号								无锡煤科电器有限公司	
签 字	设计	外委	更改文种号	签 字	日期	图 样 标 记	重 量	比 例	
日 期	设计							1:1	
	校 对							共 1 页 第 1 页	
	审 核								
	工 艺		日 期						

JXZ-JD7-220

其余 ∇ 

技术要求

1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804-m。
2. 未注圆角R1。
3. 数字标记“1”-“7”应清晰可见。字高0.2。
4. 件1和件2(TG-Φ7M4-33)压制为一体。

修(通)件登记

造 图

编 校

审核编号

底图编号

签 字

设计	校对	审核	工艺	外委	更改文件号	签字	日期

不饱和聚酯玻璃纤维
增强模塑料DMC

无锡煤科电器有限公司


接线座

JXZ-JD7-220

共 1 页

第 1 页

YD-JD7-220

其余 

煤科电器

Cotech Electric

技术要求

1. 未注公差尺寸公差等级按GB1804-M。
2. 未注圆角R1。
3. 数字标记“1”-“7”应清晰可见，字高0.2。

修(通)件登记

造 图

编 校

印刷编号

底图编号

签 字

标记	外委	更改文件号	签字	日期
设计			标准化	
校对			审定	
审核				
工艺			日期	

不饱和聚酯玻璃纤维
增强模塑料DMC

无锡煤科电器有限公司

绝缘衬垫


日 期

图样标记	重量	比例
		1:1

YD-JD7-220

共 1 页 第 1 页

TC-Φ7M4-33



图(或)号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号

图号	图号	图号	图号	图号
设计	校对	审核	工艺	
日期				

图号		图号		图号	

图号		图号	

H62

无锡煤科电器有限公司

Φ7M4铜杆33

TC-Φ7M4-33